

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону

МБДОУ №29»

г. Ростов-на-Дону, бул.Измайловский,6,8

| №<br>п/п | Вид нарушений требований и мероприятий   | Дата предписания   | Даты<br>исполнения      |
|----------|--|--|-------------------------|
| 1        | На объекте защиты помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно : складское помещение (в музыкальном зале) Ф 5.2 от помещения музыкального зала Ф 1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами | Предписание №1-27/1/1<br>от 12.02.2021<br>бул.Измайловский,8 | исполнено<br>03.08.2021 |
| 2        | 2.На объекте защиты, используются подвальные помещения для хранения оборудования, мебели, других предметов   | Предписание №1-27/1/1<br>от 12.02.2021<br>бул.Измайловский,8 | исполнено<br>03.08.2021 |
| 3        | 3. На объекте защиты, расстановка оповещателей не обеспечивает подачу речевых сигналов во все помещения ,в которых может находится персонал, при этом текст оповещения содержит слова способные вызвать панику   | Предписание №1-27/1/1<br>от 12.02.2021<br>бул.Измайловский,8 | исполнено<br>03.08.2021 |