

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону

МБДОУ №29»

г. Ростов-на-Дону, бул.Измайловский,6,8

№ п/п	Вид нарушений требований и мероприятий	Дата предписания	Даты исполнения
1	1. На объекте защиты помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно : складское помещение (в музыкальном зале) Ф 5.2 от помещения музыкального зала Ф 1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	Предписание №1-28/1/1 12.02.2021 бул.Измайловский,6	исполнено 03.08.2021
2	2. На объекте защиты помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно : складское помещение №1 (на 3-м этаже ,расположенном рядом с аом.24-25) Ф 5.2 от коридора здания Ф 3.4 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами	Предписание №1-28/1/1 12.02.2021 бул.Измайловский,6	исполнено 03.08.2021
3	3. На объекте защиты, в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п.13.14.12 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» в помещении с круглосуточным пребыванием охраны отсутствует аварийное освещение.	Предписание №1-28/1/1 12.02.2021 бул.Измайловский,6	исполнено 03.08.2021
4	4.На объекте защиты, используются подвальные помещения для хранения оборудования, мебели, других предметов	Предписание №1-28/1/1 12.02.2021 бул.Измайловский,6	исполнено 03.08.2021
5	5. На объекте защиты, расстановка оповещателей не обеспечивает подачу речевых сигналов во все помещения ,в которых может находиться персонал, при этом текст оповещения содержит слова способные вызвать панику	Предписание №1-28/1/1 12.02.2021 бул.Измайловский,6	исполнено 03.08.2021

6	6.Руководитель организации в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» Нормы и правила проектирования приложение А таб. А3 п. 9 - помещение горячего цеха не оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации.	Предписание №1-28/1/1 12.02.2021 бул.Измайловский,6	исполнено 03.08.2021
---	---	---	-------------------------