



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ  
344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Долomanовский, 132. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49  
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn\_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 1- 28/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о  
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах  
защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-  
на-Дону «Детский сад №29»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 1-28 от «11» января 2021г. главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко С.Е., ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» была проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №29», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, бул. Измайловский, 6.

Дата и время проведения проверки:

08.02.2021 с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

12.02.2021 с 16 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 02 дня, 02 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Инспектор отделения НД и ПР по Октябрьскому району отдела НД и ПР по г. Ростову-на-Дону управления НД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Волков Максим Васильевич

Привлекался представитель Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Ростовской области» - Филимонов Андрей Александрович - инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области (свидетельство об аттестации эксперта Главного управления МЧС России по Ростовской области от 15.11.2017г. № 61-2-ПБ)

совместно с: Заведующим МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №29» — Суббота  
Ирина Анатольевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: складское помещение (в музыкальном зале) Ф5.2 от помещения музыкального зала Ф 1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами	ч. 1 ст. 88 Федерального Закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	01.11.2021	
2.	На объекте защиты помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: складское помещение №1 (на 3-м этаже, расположенное рядом с помещениями 24-25) Ф5.2 от коридора здания Ф 3.4 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами	ч. 1 ст. 88 Федерального Закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	01.11.2021	
3.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 13.14.12 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» в помещении с круглосуточным пребыванием охраны отсутствует	ч.4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; <i>Администрация</i> <i>И.И.И.И.И.</i>	01.11.2021	

	аварийное освещение.			
4.	На объекте защиты, использовать подвальные помещения используются для хранения оборудования, мебели и других предметов	пп. «б» п. 16 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;	01.11.2021	
5.	На объекте защиты, расстановка оповещателей на объекте не обеспечивает подачу речевых сигналов во все помещения в которых может находиться персонал, при этом текст оповещения содержит слова способные вызвать панику	Таблица 2 примечание 6 к таблице 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (Протокол испытания работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области №49-СО(н)/21 от 11.02.2021);	01.11.2021	<i>Удалено</i>
6.	Руководитель организации в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования приложение А таб. А3 п.9 помещение горячего цеха не оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации	ч. 4 ст. 51 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г;	01.11.2021	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Инспектор отделения НД и ПР по Октябрьскому району отдела НД и ПР по городу Ростову-на-Дону лейтенант внутренней службы  
Волков Максим Васильевич

Предписание на 4 стр. для исполнения получил:

Сербота ИА заведующий МБДОУ 29  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«12» февраля 2021 г.

